残留塩素の記録表

年月　　年　　月　**管理者**

建物名

確認	管理者

管理値：給水栓で遊離残留塩素0.1mg/L以上　　良：異常なし　否：異常あり

日	時刻	測定場所	遊離残留塩素(mg/L)	色	濁り	臭い	味	測定者	備考
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									